



Ekodesign

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014

Požadavky na informace (PŘÍLOHA V)

SILENT-300 CH DESIGN

a	Název výrobce	S&P
b	Typové označení	5210624000
c	SEC průměrné klima (kWh/(m ² .an))	-22,7
	Třída SEC	Nehodí se
	SEC chladné klima (kWh/(m ² .an))	-47,8
	SEC teplé klima (kWh/(m ² .an))	-8,3
d	Deklarovaná typologie	RVU jednosměrné
e	Typ pohonu	Zapnuto/vypnuto & jediná rychlost
f	Typ systému ZZT	Žádný
g	Tepelná účinnost ZZT (%)	Nehodí se
h	Maximální průtok (m ³ /h)	241,7
i	Elektrický příkon při maximálním průtoku (W)	27,1
j	Hladina akustického výkonu (LWA)	58
k	Referenční průtok (m ³ /s)	0,047
l	Referenční tlakový rozdíl (Pa)	34,0
m	SPI (W/m ³ /h)	0,159
n	Faktor řízení	0,65
	Typologie řízení	Lokální řízení podle potřeby
o	Maximální vnitřní netěsnost pro BVU (%)	Nehodí se
	Maximální vnější netěsnost pro BVU a UVU (%)	0
p	Směšovací poměr pro BVU, bezpotrubní jednotka (%)	Nehodí se
q	Poloha vizuálního upozornění na výměnu filtru	Nehodí se
	Popis vizuálního upozornění na výměnu filtru	Nehodí se
r	Návod k instalaci regulovaných přívodních mřížek na fasádě	Nehodí se
	Návod k instalaci regulovaných odvodních mřížek na fasádě	Nehodí se
s	Internetová adresa	www.solerpalau.com
t	Citlivost proudu vzduchu na kolísání tlaku	0
u	Vnitřní/Venkovní vzduchotěsnost (m ³ /h)	0
v	Roční spotřeba elektrické energie - průměrné klima (kWh/a)	142
	Roční spotřeba elektrické energie - teplé klima (kWh/a)	142
	Roční spotřeba elektrické energie - chladné klima (kWh/a)	142
w	Roční úspora tepelné energie - průměrné klima (kWh/a)	
	Roční úspora tepelné energie - teplé klima (kWh/a)	
	Roční úspora tepelné energie - chladné klima (kWh/a)	